

Planning d'actions de maintenance préventive station MONFLANQUIN 2021.

			Fréquence	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
MONF	Saisie / Questionnaire	Etat des lieux stations (QCM)	1 an												
	Vidanges	Surpresseur d'air Aerzen	6 mois			18/03/2021									
		Compresseur d'air	6 mois												
	Resserrages Réglages tests	Colliers hydrauliques	1 an												
		Connexions électriques	1 an												
		Colliers d'air	1 an												
		Connexions hydraulique surpresseur	6 mois			18/03/2021									
		Tests soupape surpresseur	1 an												
		Vérification / réglage disjoncteur	1 an												
		Tests déclenchements des différentiels	1 an												
	Photo	Thermographie	6 mois												
		Prise de photo de l'installation	1 an												
	Véritas	Vérification électrique	1 an												
	Remplacements	Courroies surpresseur d'air	2 ans												
		Filtre surpresseur d'air	1 an												
		Joint du bouchon de vidange surp	1 an												
	Graissage	Moteur surpresseur d'air	3 mois			18/03/2021									
		Moteur pompe HP	3 mois			18/03/2021									



Action de maintenance effectuée



Action de maintenance à prévoir

Tableau des maintenance station MONFLANQUIN 2021

Station	MI n° 1	MI n° 2	MI n° 3	MI n° 4	MI n° 5	MI n° 6
Monflanquin	18/03/2021					

